Публичное акционерное общество
«Московская объединенная
энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)

пр. Вернадского, 101, корпус 3, г. Москва, Российская Федерация, 119526
тел.: +7 (495) 587-77-88, факс: +7 (495) 587-97-00
e-mail: info@moek.ru, www.moek.ru
ОКПО 75562448, ОГРН 1047796974092, ИНН 7720518494, КПП 997650001

_____ № _____

на № _____от_____

Генеральному директору
ООО «ПК РАЦИОНАЛ»
А.С. Калиничеву

О проведенных эксплуатационных испытаниях

Уважаемый Алексей Сергеевич!

ПАО «МОЭК» проведены эксплуатационные испытания трёхступенчатого циркуляционного насоса с мокрым ротором Rz-MTB20-3-6 производства ООО «ПК РАЦИОНАЛ», установленного на системе горячего водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте № 05-06-0206/014-01 по адресу: ул. Краснодарская, д. 25, корп. 2.

По результатам проведенных испытаний в реальных условиях эксплуатации установлено, что указанное насосное оборудование работает в штатном режиме, без сбоев при различных нагрузках (в том числе при моделировании аварийных режимов) и корректно выполняет функции по перекачиванию рабочей среды. Насос серии Rz зарекомендовал себя как надежное инженерное техническое решение, которое соответствует заявленным техническим характеристикам, действующим нормативам и правилам, а также требованиям, предъявляемым ПАО «МОЭК» к данному виду оборудования.

ПАО «МОЭК» считает технически возможным применение насосов серии Rz на теплоэнергетических объектах.

Начальник Управления эксплуатации **Д.А. Галайчук**

Д.А. Миронов
(495) 587-97-02 (доб. 39-64)

Документ
зарегистрирован
23.12.2025
№ 41-04-04-707/25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, ВЛАДЕЛЕЦ:
Галайчук Дмитрий Александрович
Сертификат:
01005C8C0055B384904475D317156F2D2D
Действителен: с 11.09.2025 по 11.09.2026