**Публичное акционерное общество**
**«Московская объединенная**
**энергетическая компания»**
(ПАО «МОЭК»)

пр. Вернадского, 101, корпус 3, г. Москва, Российская Федерация, 119526
тел.: +7 (495) 587-77-88, факс: +7 (495) 587-97-00
e-mail: info@moek.ru, www.moek.ru
ОКПО 75562448, ОГРН 1047796974092, ИНН 7720518494, КПП 997650001

_____ № _____

на № _____от_____

**Генеральному директору**
**ООО «ПК РАЦИОНАЛ»**
**А.С. Калиничеву**

**О проведенных эксплуатационных испытаниях**

**Уважаемый Алексей Сергеевич!**

ПАО «МОЭК» проведены эксплуатационные испытания двухходового клапана LS-2F с электроприводом производства ООО «ПК РАЦИОНАЛ», установленного на системе центрального отопления в центральном тепловом пункте № 05-07-010 по адресу: ул. Подольская, д. 27, корп. 1, стр. 3.

По результатам проведенных испытаний в реальных условиях эксплуатации установлено, что указанное регулирующее оборудование работает в штатном режиме, без сбоев при различных нагрузках (в том числе при моделировании аварийных режимов) и корректно выполняет функцию по автоматическому поддержанию заданных параметров. Регулирующий клапан серии LS зарекомендовал себя как надежное инженерное техническое решение, которое соответствует заявленным техническим характеристикам, действующим нормативам и правилам, а также требованиям, предъявляемым ПАО «МОЭК» к данному виду оборудования.

ПАО «МОЭК» считает технически возможным применение регулирующих клапанов серии LS на теплоэнергетических объектах.

**Начальник Управления эксплуатации** **Д.А. Галайчук**

Д.А. Миронов
(495) 587-97-02 (доб. 39-64)

Документ зарегистрирован
23.12.2025
№ 41-04-04-708/25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, ВЛАДЕЛЕЦ:
Галайчук Дмитрий Александрович
Сертификат:
01005C8C0055B384904475D317156F2D2D
Действителен: с 11.09.2025 по 11.09.2026